



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
101	Зал для просмотра к/ф в ЗД на 300 мест	329,88	Д
102	Зал для просмотра к/ф в ЗД на 50 мест	120,15	Д
103	Вестибль	213,09	Д
104	Кассовый вестибль	56,57	Д
105	Касса	20,36	Д
106	Входной тамбур	44,15	
107	Помещение охраны	3,77	Д
108	Кладовая уборочного инвентаря	4,68	
109	Туалет для инвалидов	5,59	
110	Кабинет психологической разгрузки	13,54	Д
111	Кабинет психолога	16,82	Д
112	Коридор	5,76	
113	Гардероб на 300 чел.	47,46	Д
114	Подъездник для инвалидов		
115	Архив	10,82	В4
116	Кабинет общественных объединений	25,81	Д
117	Кабинет общественных объединений	25,97	Д
118	Кабинет общественных объединений	37,22	Д
119	Коридор	18,59	
120	Тамбур	2,40	
121	Лифтовый холл	3,45	
122	Помещение для ожидания выхода артистов	32,93	Д

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Увеличение колонны и облицовка композитными панелями и алмазобетон.
- Перегородки (b=100мм) — из гипскартонных листов (ГКЛ ГОСТ 6266-97) на металлическом каркасе со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм, в помещениях с влажным режимом — из влагостойких гипскартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266-97) на металлическом каркасе со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм.
- Перегородка из стеклоалюминиевых листов S-PLIT COMFORT (группа NF) ТУ-5741-002-90784927-2011 по методу крепления к каркасу, с плотным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, облицованы полиэфирной пленкой.
- Перегородка из одностороннего металлического каркаса из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с заполнением минераловатными плитами ISOVER толщиной 70 мм, облицованы с обеих сторон двумя слоями из несгоревшей строительной плиты S-PLIT типа Comfort. (Предел огнестойкости EI 90)
- Перегородки — S363 (b=175мм) по комплексной системе "Тиззи Киниф" с пределом огнестойкости EI 90, облицованы стеклоалюминиевыми листами S-PLIT COMFORT (группа NF) ТУ-5741-002-90784927-2011, с плотным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, облицованы полиэфирной пленкой.
- Перегородка из огнестойкого стекла PYROBEL 25 ГОСТ 111-2001

1. Разрезы см. на листах АС-11, 17
 2. Узлы А, Б, В, Г см. на листе АС-51
 3. Металлические колонны, балки и прогоны защитить минераловатными плитами ROCKWOOL Conlit 150 толщиной 50 мм с последующей облицовкой гипскартонными листами толщ. 12,5мм

06.12-1-АС			
Здание "Молодежного центра" по ул. Сапрыгина 17а в г. Нарьян-Мар			
Изм. вкл.	Лист вкл.	Подп.	Дата
Г.И.П.	Панихида		
Выполнил	Бобок		
Проверил	Панихида		
Т.ж. контроль			
И.ж. контроль	Евсеева		
План 1 этажа			000 "СП "Аспект-Строй"