



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кафе многоцелевое	130.70	Д
301а	Бар	28.50	
302	Догоготовочная	11.50	
303	Туалет для посетителей	6.75	
304	Коридор	7.40	
305	Кладовая продуктов	13.80	
306	Помещение для персонала кафе	18.30	Д
307	Венткамера	35.64	Д
308	Приточная вент. камера	36.46	Д
309	Кладовая уборочного инвентаря	3.64	
310	Туалет для персонала	4.42	
311	Лифтовой холл	5.18	
312	Коридор	41.30	
313	Подъезд для инвалидов		
314	Мочевая	6.75	
315	Туалет для посетителей	6.75	
316	Душевая	2.90	
317	Коридор	5.80	

Ведомость перемычек 3 этажа

Поз.	Схема сечения
ПБ1/3 шт.	

Спецификация перемычек 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
1	1038.1-1 0.4	Перемычка ВПБ3-1-п	3	35	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Перегородки (b=100мм) — из гипскартонных листов (ГКЛ ГОСТ 6266-97) по неметаллическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм, в помещениях с влажным режимом — из влагостойких гипскартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266-97) по неметаллическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм.
- Перегородка из стекломагнезиальных листов S-PLIT COMFORT (аргументы) ТУ-5741-002-90784927-2011 по неметаллическому каркасу, с плитным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, обернутым полиэтиленовой пленкой.
- Перегородка из одинарного металлического каркаса из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с заполнением минераловатными плитами ISOVER толщиной 70 мм, обшитый с обеих сторон обрешеткой из негорючей строительной плиты S-PLIT типа Comfort. (Предел огнестойкости EI 90)
- Перегородки — С3Б3 (b=175мм) по комплексной системе "Тизу Кнауф" с пределом огнестойкости EI 90, обшитые стекломагнезиальными листами S-PLIT COMFORT (аргументы) ТУ-5741-002-90784927-2011, с плитным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, обернутым полиэтиленовой пленкой.
- Перегородка из керамического пустотелого утолщенного кирпича марки КУРПУЛАНН/100/14/50/ ГОСТ 530-2007 на растворе М100.
- Звукоизоляционная облицовка, в качестве изоляционного слоя используется звукоизоляционные плиты из стекловолокна — ISOVER Звукозашита толщиной 100мм с обшивкой гипскартонными листами. Индекс звукоизоляции данной облицовки R<sub>w</sub> = 59 дБ.

1. Разрезы см. на листах АС-11...17  
 2. Чалы А, Б, В см. на листе АС-51  
 3. Неподвижные колонны, балки и прогоны защитить минераловатными плитами ROCKWOOL Comlit 150 толщиной 50 мм с последующей обшивкой гипскартонными листами толщ. 12,5мм

Изм. №				Лист №				Подп.				Дата			
Выполнил				Бобок											
Проверил				Панфилов											
Т. контроль															
Исполнитель				Евсеева											
06.12-1-АС												Здание "Молодежного центра" по ул. Сапрыгина 17а в г. Нарьян-Мар			
План 3 этажа												000 "СП "Аспект-Строй"			