

АКТ
проверки готовности к работе в осенне-зимний период 20 19 - 20 20 годов

ДС и ЖКХ НАО
(место составления акта)

“ 28 ” октября 2019 г.

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа

(наименование органа власти (организации), создавшего комиссию)

от 29.08.2019 г. № № 253-р на основании Порядка проведения
проверки готовности к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики
владельцев на праве собственности или ином законном основании объектами
электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии на
территории Ненецкого автономного округа

с 28.10.2019 по 29.10.2019 провела проверку Сельскохозяйственного
производственного коллектива «Нарьяна ты»

(наименование организации и/или обособленного подразделения, в отношении которых
проведена проверка готовности)

и установила невыполнение условий готовности к работе в осенне-зимний период на

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности к работе в осенне-зимний период. При
невыполнении условия(й) указывается его номер в соответствии с разделом V порядка)

основании п.п. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 «а»,11,12,13,14,15,16,17,18 п. 5.1; п.п. 1,2,3,4,5,6 п. 5.2;
п.п.1,2,3 п 5,4 Порядка проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период
субъектов электроэнергетики владельцев на праве собственности или ином законном
основании объектами электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству
электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа

Вывод: СПК «Нарьяна ты» не имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии		
Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Саутина В.В.
Заместитель председателя		
Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Чинаров А.А.
Члены комиссии:		
Председатель СПК «Нарьяна ты»		Артеев П.П.


Заместитель начальника ГУ МЧС России по НАО		Брылев А.В.
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Лешуков Н.Ю.
Начальника отдела ЖКХ и энергетики Администрации МР ЗР		Парилов А.А.
Заместитель начальника Нарьян-Марского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора		Попов Р.Н.

Приложения:

1. Перечень невыполненных основных (дополнительных) условий.

С Актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Председатель СПК «Нарьяна ты»
(должность руководителя и наименование организации)


(подпись)

Артеев П.П.
(Фамилия И.О.)

Перечень невыполненных основных и (или) дополнительных условий

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Нарьяна ты»

(наименование субъекта электроэнергетики и/или обособленного подразделения)


№ п/п	Наименование условия и содержание замечания	Основание
I	Основные условия	
1	п.п. 2 п. 5.1 укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического) персонала для работы в осенне-зимний период.	Отсутствие подтверждающих документов
2	п.п. 3 п. 5.1 обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой	Отсутствие средств защиты, инструментов и спец одежды
3	п.п. 4 п. 5.1 наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций;	Отсутствие подтверждающих документов
4	п.п. 5 п. 5.1 наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;	Отсутствие аварийного запаса оборудования и материалов
5	п.п. 6 п. 5.1 наличие для электростанций нормативных запасов основного и резервного (или аварийного) топлива	Отсутствие подтверждающих документов
6	п.п. 7 п. 5.1 готовность к работе систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи на тепловых электростанциях	Отсутствие подтверждающих документов
7	п.п. 8 п. 5.1 наличие соответствующих утвержденным показателям производства электрической и тепловой энергии заключенных договоров на поставку всех видов топлива в объемах, обеспечивающих работу тепловых электростанций в IV квартале текущего года	Отсутствие подтверждающих документов
8	п.п. 9 п. 5.1 наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний период, включающего в себя в том числе проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Отсутствие подтверждающих документов
9	п.п. 10. «а» п. 5.1 обеспечение готовности к выполнению в осенне-зимний период несения электрической мощности объектов по производству электрической энергии в пределах величины располагаемой мощности, определенной в установленном порядке;	Отсутствие подтверждающих документов
10	п.п. 11 п. 5.1 положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период проверки	Отсутствие подтверждающих документов
11	п.п. 12 п. 5.1 отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, по	Отсутствие подтверждающих документов

	устранению выявленных нарушений требований безопасности на объектах электроэнергетики, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности).	
12	п.п. 13 п. 5.1 готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания	Отсутствие подтверждающих документов
13	п.п. 14 п. 5.1 наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	Отсутствие подтверждающих документов
14	п.п. 15 п. 5.1 наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Отсутствие подтверждающих документов
15	п.п. 16 п. 5.1 наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности)	Отсутствие подтверждающих документов
16	п.п. 17 п. 5.1 отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнергетики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления электрической и тепловой энергии	Отсутствие подтверждающих документов
17	п.п. 18 п. 5.1 обеспечение соответствия установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд электростанций, подстанций.	Отсутствие подтверждающих документов
II	Дополнительные условия	
1	п.п.1 п. 5.2 соблюдение требований и правил работы с персоналом	Отсутствие подтверждающих документов
2	п.п.2 п. 5.2 обеспеченность персонала средствами коллективной защиты, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схемами, первичными средствами пожаротушения	Отсутствие подтверждающих документов
3	п.п.3 п. 5.2 отсутствие к дате выдачи паспорта готовности длительных (более 20 суток) аварийных ремонтов основного оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для осенне-зимнего периода, срок окончания ремонта которого заканчивается после 15 ноября текущего года	Отсутствие подтверждающих документов
4	п.п.4 п. 5.2 окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений	Отсутствие подтверждающих документов
5	п.п.5 п. 5.2 отсутствие не выполненных в установленные сроки мероприятий, предусмотренных п. результатами	Отсутствие подтверждающих документов

	расследования аварий, оказывающих влияние на работу объектов электроэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии	
6	п.п.6 п. 5.2 выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц	Отсутствие подтверждающих документов
7	п.п. 1 п. 5.4 обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи	Отсутствие специализированной техники и средств связи
8	п.п. 2 п. 5.4 наличие порядка, определяющего действия персонала при организации аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электрической энергии	Отсутствие подтверждающих документов
9	п.п. 3 п. 5.4 выполнение заданий по объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки, специальной автоматике отключения нагрузки, а также готовности к вводу в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	Отсутствие подтверждающих документов

Председатель комиссии

(приказ от 29.08.2019г. № 253-р)


(подпись)

Саулина В.В.
(Фамилия И.О.)

Руководитель субъекта электроэнергетики
(обособленного подразделения)


(подпись)

Артеев П.П.
(Фамилия И.О.)