

АКТ
проверки готовности к работе в осенне-зимний период 20 20 - 20 21 годов

ДС и ЖКХ НАО
(место составления акта)

“ 23 ” октября 2020 г.

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа

(наименование органа власти (организации), создавшего комиссию)

от 11.09.2020 г. № № 339-р на основании Порядка проведения
проверки готовности к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики
владельцев на праве собственности или ином законном основании объектами
электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии на
территории Ненецкого автономного округа

с 19.10.2020 по 23.10.2020 провела проверку МП ЗР

«Севержилкомсервис»


(наименование организации и/или обособленного подразделения, в отношении которых
проведена проверка готовности)

и установила невыполнение условий готовности к работе в осенне-зимний период на

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности к работе в осенне-зимний период. При
невыполнении условия(й) указывается его номер в соответствии с разделом V порядка)

основании п.п. 4,9,11,13,14,15,16, п. 5.1; п.п. 2,6 п. 5.2; п.п.3 п 5,4 Порядка проведения
проверки готовности к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики
владельцев на праве собственности или ином законном основании объектами
электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии на
территории Ненецкого автономного округа

Вывод: МП ЗР «Севержилкомсервис» не имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии		
Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Чинаров А.А.
Заместитель председателя		
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта ДС и ЖКХ НАО		Лешуков Н.Ю.
Члены комиссии:		
Заместитель начальника ГУ МЧС России по НАО		Брылев А.В.
Инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора		Жданов Е.В.

Главный консультант сектора жилищной политики и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта ДС и ЖКХ НАО		Носов Д.П.
Ведущий специалист отдела ЖКХ и энергетики Администрации МР ЗР		Пахтусов А.Н.

Приложения:

1. Перечень невыполненных основных (дополнительных) условий.

С Актом ознакомлен, один экземпляр получил:

И.о. директора
 МП ЗР «Севержилкомсервис»
 (должность руководителя и наименование
 организации)


 (подпись)

Неверова С.Г.
 (Фамилия И.О.)

26.10.2020

Перечень невыполненных основных и (или) дополнительных условий

МП ЗР «Севержилкомсервис»

(наименование субъекта электроэнергетики и/или обособленного подразделения)

№ п/п	Наименование условия и содержание замечания	Основание
I	Основные условия	
1	п.п. 4 п. 5.1 наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций;	Отсутствие подтверждающих документов
2	п.п. 9 п. 5.1 наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний период, включающего в себя в том числе проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Отсутствие подтверждающих документов
3	п.п. 11 п. 5.1 положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период проверки	Отсутствие подтверждающих документов
4	п.п. 13 п. 5.1 готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания	Отсутствие подтверждающих документов
5	п.п. 14 п. 5.1 наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	Отсутствие подтверждающих документов
6	п.п. 15 п. 5.1 наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Отсутствие подтверждающих документов
7	п.п. 16 п. 5.1 наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности)	Отсутствие подтверждающих документов
II	Дополнительные условия	
1	п.п.2 п. 5.2 обеспеченность персонала средствами коллективной защиты, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схемами, первичными средствами пожаротушения	Отсутствие подтверждающих документов
2	п.п.6 п. 5.2 выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц	Отсутствие подтверждающих документов
3	п.п. 3 п. 5.4 выполнение заданий по объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки, специальной автоматике отключения нагрузки, а также	Отсутствие подтверждающих документов

готовности к вводу в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	
---	--

Председатель комиссии

(распоряжение от 11.09.2020г. № 339-р)


(подпись)

Чинаров А.А.
(Фамилия И.О.)

Руководитель субъекта электроэнергетики
(обособленного подразделения)


(подпись)

Неверова С.Г.
(Фамилия И.О.)

26.10.2020