



Департамент строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого  
автономного округа

## ПРОТОКОЛ

заседания Штаба 17.10.2023  
по обеспечению безопасности электроснабжения  
при Администрации Ненецкого автономного округа

от 20.10.2023

№ 171

г. Нарьян-Мар

Председательствующий:  
Заместитель руководителя Штаба

П.А. Масюков

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (Приложение № 1).

I. **О проверке готовности к прохождению отопительного периода 2023–2024 годов территориальной сетевой организаций в Ненецком автономном округе филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Масюков П.А., Лешуков Н.Ю., Сенокосов Е.Ю., Хвостов А.С., Брылёв А.В., Представители филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. ТСО филиал «Северный» АО «Оборонэнерго» обеспечить устранение предложений и замечаний по Чек листу проверки к ОЗП ТСО (0,4-35 кВ), озвученных на заседании (Приложение № 2), и представить подтверждающие сведения по адресу электронной почты [aburadchuk@adm-nao.ru](mailto:aburadchuk@adm-nao.ru).

**Ответственные: филиал «Северный» АО «Оборонэнерго».**

**Срок: 23.09.2023.**

Председательствующий

П.А. Масюков

Секретарь

А.А. Бурадчук

## Список участников

Масюков Павел Александрович	заместитель председателя Штаба – заместитель руководителя ДС и ЖКХ НАО (председатель)
Бурадчук Артём Анатольевич	начальник сектора жилищной политики и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта ДС и ЖКХ НАО (секретарь)
Абрамовский Сергей Александрович	заместитель начальника управления государственного строительного и жилищного надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа
Анисимов Сергей Михайлович	исполняющий обязанности директора ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
Андрянов Сергей Анатольевич	начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Анохин Дмитрий Владимирович	заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями
Бетхер Наталья Николаевна	директор Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС
Брылёв Андрей Валерьевич	заместитель начальника Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Ненецкому автономному округу
Егоров Иван Сергеевич	глава Администрации муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО
Ждан Юрий Геннадиевич	помощник Ответственного секретаря Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба)
Калашников Сергей Леонидович	генеральный директор МП «Севержилкомсервис»
Лешуков Николай Юрьевич	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник сектора коммунальной инфраструктуры ДС и ЖКХ НАО
Представители	филиал «Северный» АО «Оборонэнерго»
Сенокосов Евгений Юрьевич	директор ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

Сметанин  
Геннадий Геннадьевич

заместитель начальника Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа – начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

Хвастов  
Артем Сергеевич

главный государственный инспектор Нарьян-Марского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Холодов  
Олег Евгеньевич

заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район»

Шабанова  
Юлия Владимировна

главный специалист Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ненецкому автономному округу

Замечания и предложения к Чек листу проверки к ОЗП

1. Не актуализирована Инструкция по ведению оперативной документации на диспетчерских пунктах оперативно-диспетчерских служб районо электрических сетей филиала «Северный», утвержденная первым заместителем директора – главным инженером филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» А.В. Шалабановым 27.07.2018, нарушение п. 42 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (далее – ПТЭЭСИС);
2. Не актуализирована Инструкция по отысканию замыкания на «землю» в сети 6-35 кВ, утвержденная заместителем директора – главным инженером филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» А.В. Шалабановым 25.07.2018, нарушение п. 42 ПТЭЭСИС;
3. Не актуализирована Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров диспетчерским персоналом филиала «Северный» АО «Оборонэнерго», утвержденная первым заместителем директора – главным инженером филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» А.В. Шалабановым 27.07.2018, нарушение п. 42 ПТЭЭСИС;
4. Не актуализирована Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках филиала «Северный» АО «Оборонэнерго», утвержденная первым заместителем директора – главным инженером филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» А.В. Шалабановым 26.07.2018, нарушение п. 42 ПТЭЭСИС;
5. Не представлен утвержденный техническим руководителем организации перечень инструкций, положений, технологических и оперативных схем для производственного участка филиала «Северный» АО «Оборонэнерго», нарушение п. 33 ПТЭЭСИС;
6. По пункту 2 Чек листа представить приложения к Приказу № 239 от 01.09.2020;
7. По пункту 3 Чек листа представить отчет о проведенной тренировке, а также оценку и выводы;
8. По пункту 4 Чек листа представить бухгалтерскую справку о наличии аварийного запаса;
9. По пункту 5 Чек листа представить акт вывода объекта из эксплуатации, свидетельство о лаборатории проводившей обследование, информацию о приборах, информацию о сроках их действия протокола обследования, копии журналов;
10. По пункту 6 Чек листа представить полную информацию о проведенной тренировке с оценкой действия персонала и выводами;

11. По пункту 9 Чек листа представить копию протокола проверки знаний 27-23-963 от 14.03.2023 на Ермолина с оценкой и присвоенной группой допуска по электробезопасности;

12. По пункту 10 Чек листа представить копии паспортов на огнетушители, справку схемы блокировки устройств, справку СДУ, инструкцию по взаимодействию с главным щитом управления ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».