



Департамент строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого
автономного округа

ПРОТОКОЛ

**совещания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Ненецком автономном округе**

от 08.10.2021

№ *155*

Актовый зал, ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -
заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа

В.В. Соков

СЕКРЕТАРЬ
ведущий консультант сектора
жилищной политики
и энергетики управления
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта Департамента

Е.В. Пантелеева

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

заместитель
руководителя Департамента

А.А. Чинаров

начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта Департамента

Н.Ю. Лешуков

исполняющий обязанности
директора ГУП НАО
«Ненецкая коммунальная компания»

С.М. Анисимов

заместитель директора
по производственным вопросам
Нарьян-Марского

муниципального унитарного
предприятия объединенных
котельных и тепловых сетей

Г.Ф. Голишевский

директор ГУП НАО
«Нарьян-Марская электростанция»

Е.Ю. Сенокосов

заместитель начальника
Главного управления
(по антикризисному управлению) –
начальник отдела организации
оперативной службы (ЦУКС)
ГУ МЧС России по НАО

А.В. Брылев

Начальник отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта и экологии
Администрации
муниципального района
«Заполярный район»

А.А. Парилов

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства
Администрации муниципального
образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Е.А. Терентьева

1 О текущих индексах готовности ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

ВЫСТУПИЛИ: Соков В.В., Чинаров А.А., Лешуков С.Н., Сенокосов Е.Ю.,
Голишевский Г.Ф.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2 О принятых мерах ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для получения паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2021–2021 годов

ВЫСТУПИЛИ: Соков В.В., Чинаров А.А., Лешуков С.Н., Сенокосов Е.Ю.,
Голишевский Г.Ф.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (Сенокосов Е.Ю.) в целях выполнения показателя «Наличие на тепловых электростанциях нормативного запаса аварийного вида топлива» приобрести необходимое количество топлива с письменным подтверждением согласованных лимитов, заявленных Минэнерго РФ.

Ответственные: Сенокосов Е.Ю.

Срок: до 20.10.2021.

3. Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей (Голишевский Г.Ф.) завершить работы по подключению дома № 43 А по ул. 60 лет Октября в г. Нарьян-Маре. О выполнении доложить в Департамент.

Ответственные: Голишевский Г.Ф.

Срок: до 15.10.2021.

Председатель



В.В. Соков

Секретарь



Е.В. Пантелеева